

Dichiarazione CE di conformità BOA-Control/BOA-Control IMS

Con la presente,

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Germania)

dichiara che il prodotto:

BOA-Control	PN 16	DN 15-200
BOA-Control IMS	PN 16	DN 15-350

soddisfa i requisiti di sicurezza della direttiva europea relativa ai macchinari a pressione 2014/68/UE.

Norme europee armonizzate applicate:

EN 19, EN 12516, EN 12266-1, EN 13789, EN 1092-2

Altre norme/regolamenti:

DIN 3840

Destinate a:

Categoria di fluido 2

Procedimento di valutazione della conformità:

Modulo H

Nominativo e indirizzo dell'istituto di controllo autorizzato:

TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstraße 199
80686 München (Germania)


Identificazione dell'istituto autorizzato:

0036

Valvole \leq DN 50 (PN 16), \leq DN 100 (PN 10) e \leq DN 150 (PN 6) rispondono ai requisiti stabiliti dalla Direttiva comunitaria per attrezzature a pressione 2014/68/UE art. 4 comma 3. Pertanto non devono essere contrassegnate da un marchio CE né dal numero di un organismo notificato.

La dichiarazione CE di conformità è stata redatta:

Frankenthal, 18/10/2022



Rainer Michalik
Direttore Sistemi di gestione integrati



Marco Kroth
Direttore BU GGC Sviluppo prodotti